

Certificeret person

“Service af brandslukningsmateriel”

10 **Indledning**

11 **Regler og bestemmelser**

11.10 For at blive certificeret til at servicere brandslukningsmateriel, kræves der et detaljeret kendskab til de regler og bestemmelser, som fremgår af referencelisten.

12 **Erfaring**

12.10 Minimum 2 måneders praktisk erfaring under ledelse af en erfaren servicetekniker.

13 **Kompetence**

13.10 Brandteknisk basiskursus eller tilsvarende.

14 **Prøve A**

14.10 Som ny ansøger skal der bestås en skriftlig prøve.

14.20 Prøven er en multiple-choice prøve og består af 30 specifikke spørgsmål. Referencelisten indeholdende relevante standarder og forskrifter, danner grundlag for udarbejdelse af spørgsmålene.

14.21 Prøvens varighed er 1 time.

14.22 Prøven er bestået når mindst 60% er korrekt besvaret.

15 **Certifikat**

15.10 Ved bestået prøven modtages et certifikat i A4 format, som har en samlet løbetid på 5 år. Der ud over udstedes et gyldighedsbevis i kreditkort-format som kan bruges i dagligdagen, og som samtidig er den årlige kvittering for, at certifikatet fortsat er gyldigt.

20 **Certifikatets gyldighed**

21 **Overvågning**

21.10 For at sikre certifikatets fortsatte gyldighed, og derved forny det tilhørende gyldighedsbevis, vil den opnåede erfaring og kompetence, mindst én gang årligt blive vurderet.

Som led i den årlige overvågning skal der gennemføres en egenkontrol som viser at personen i årets løb sammenlagt i mindst 400 timer har været beskæftiget med service af brandslukningsmateriel.

Egenkontrollen skal indeholde eventuelle klager.

Egenkontrollen skal opbevares i mindst 5 år.

Som kontrol skal arbejdsgiveren bekræfte rigtigheden af ovenstående på den blanket personen modtager af DBI.

21.20 Certificeringsafdelingen vil i løbet af den 5 årige periode besøge personen på arbejdspladsen, for overvågning af arbejdets art og omfang.

30 **Certifikatets fornyelse**

31 **Prøve B**

31.10 Hvis der ønskes et nyt certifikat, når den 5 årige periode er udløbet, skal den fremsendte tilmeldingsblanket til prøve B returneres.

31.20 Prøven er en multiple-choice prøve som indeholder 30 spørgsmål, med hovedvægten lagt på nye/reviderede forskrifter og andre normative dokumenter som fremgår af referencelisten.

Prøvens varighed er 1 time.

Prøven er bestået når 60% er korrekt besvaret.

Referenceliste til "Service af brandslukningsmateriel"

- DBI vejledning nr. 6, Håndsprøjtebatterier.
- DBI vejledning nr. 11, Kulsyreslukkere.
- DBI vejledning nr. 15, Vandfyldte slangevinder.
- DBI vejledning nr. 18, Pulverslukkere.
- Bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning af 14. juni 1994.
- Arbejdstilsynets Vejledning, AT-vejledning A.1.9 pkt. 2.7.
- Dansk Standard: DS2320 version 8: Brandslukningsmateriel, håndildslukkere, serviceeftersyn, genopladning og periodisk undersøgelse af 27. juni 2003.
- Bygningsreglement 2008, (kapitel 5).
- eksempelsamling om brandsikring af byggeri, (Håndildslukkere).
- Tekniske forskrifter (F-gas).
- Tekniske forskrifter (Brandfarlige væsker).
- Tekniske forskrifter (Visse brandfarlige virksomheder).
- Driftsmæssige forskrifter.