



# DBI's Retningslinjer m.v.

## Rettelser

### DBI Retningslinje 002

5. udgave

August 2013

Punkt	Rettelse	Vedtaget dato
Ændres Punkt 22.3	<p>VVS tekniker med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpe- og pumpeteknik samt <del>medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger</del>, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.</p> <p>VVS installatør med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpe- og pumpeteknik samt <del>medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger</del>, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.</p> <p>Maskinmester med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt <del>medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger</del>, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.</p>	20. februar 2014
Ændres Punkt 54.3	<p>"Overgangsordning for kvalificerede personer indenfor ABA og AVS".</p> <p>Forklaring: Da der ikke forventes større væsentlige ændringer til love og bygningsreglementer i overgangsperioden frem til 1. august 2015 og at mange certificerede personer skal have to beståede ERFA-kurser med kort tids mellemrum, har Referencegruppen besluttet at: Ændring: Krav om beståede ERFA-kurser ændres fra to til ét for certificerede personer, hvis certifikat udløber inden 1. august 2015. Oplysning: For alle personcertifikater, der udløber efter 1. august 2015, vil der fortsat være krav om to beståede ERFA-kurser efter punkt 54.1.</p>	6. januar 2014



## DBI's Retningslinjer m.v. Rettelser
