

DBI Retningslinje 006

3. udgave

September 2019

Punkt	Rettelse	Rettet dato
4.4 Første punkt udgår	Der benyttes input-/outputmoduler efter EN 54 18 og disse placeres i samme rum som kontroludstyret for de installationer, der skal sammenkøbes med ABA-anlægget, dog højst 3 meter fra kontroludstyret	2022-09-29
Figur 4.2	"Maks. 3 meter" og "samme rum" slettes fra figur	2022-09-29