

DBI Retningslinje 253/4008

1. udgave

Januar 2023

Punkt	Rettelse	Rettet dato
Punkt 6.5 tilføjes	Hvor to eller flere områder ikke samtidig kan angribes af den samme brand, tillades disse beskyttet af slukningsmiddel fra fælles trykflasker. <u>Adskillelsen mellem de enkelte områder skal være mindst EI60</u>	2023-03-22