

Tjekliste inspektionen foretages efter

1.0	BYGNINGSFORHOLD	I orden? J/K/N/U
1.1	Afstandsforhold	
1.101	Afstandskravene overholdt	
1.2	Brandmæssig opdeling	
1.201	Krav til brandsektioner overholdt arealmæssigt	
1.203	Betydende funktioner/risici opdelt i brandsektioner/-celler	
1.206	BS-vægges afslutning mod tag/ydervægge i h.t. gældende regler	
1.208	Branddøre og -portes egenskaber i overensstemmelse med BR/TF	
1.3	Konstruktive forhold	
1.301	Tagkonstruktioner i h.t. gældende regler	
1.302	Tagkonstruktion opbygget uden brug af brændbar isolering	
1.304	Brandventilation i h.t. gældende regler	
1.306	Bærende konstruktioner i h.t. gældende regler	
1.307	Bærende konstruktioner i tegl/beton (incl. etageadskillelser)	
1.309	Partiel indskudt etage i h.t. gældende regler	
1.310	Indvendige overflader i h.t. gældende regler	
1.311	Reglerne for vinkelsmitte er overholdt	
1.4	Tekniske installationer	
1.401	Halmfyr i henhold til BTV 22	
1.402	Gasfyr med tilsyn/service i h.t. Gasreglementet	
1.403	Oliefyr med tilsyn/service i h.t. BTV 13	
1.404	Andre fyr i h.t. gældende regler	
1.405	Ventilationsanlæg i h.t. Tekniske Forskrifter (TF) og DS 428	
1.406	Ventilationsanlæg i h.t. Bygningsreglementet (BR) og DS 428	
1.5	Flugtveje	
1.501	Flugtveje i h.t. gældende regler	
1.502	Redningsåbninger i h.t. Bygningsreglementet (BR)	
1.6	Miljø	
1.601	Konstruktive foranst. mod skader på miljø SOM FØLGE af brand	

2.0	PRODUKTION OG LAGER	I orden? J/K/N/U
2.3	Produktion og lager	
2.301	Anv. og oplag af gas i h.t. TF, BTV10, DS/INFIII og trykflasker	
2.302	Anv. og oplag af brandfarlige væsker og sprøjtemaling i h.t. TF	
2.303	Anv. og oplag af brændbare stoffer i h.t. relevante TF	
2.304	Anv. og oplag af andre farlige stoffer, f.eks. kemikalier	
2.305	Spånafsugning og siloanlæg	
2.306	Udsugningsanlæg v. brandfarlige dampe og støv	
2.307	Stinkskaft i ht. DS 457	
2.308	Sikringsanordn. på produktions-, transport og krympefolieanlæg.	
2.309	Varmolieanlæg i ht. BtV 20	
2.310	Elektrostatisk pulverbehandling	
2.311	El-installationer i ht. BtV 19 og Atex-direktiverne	
2.312	Statisk elektricitet	
2.313	Anvendelse af motorredskaber	
2.314	Vitale anlæg / vitale oplag	
2.315	Tørreanlæg	
2.316	Tankanlæg for brændbare væsker m. FP > 100°C	
2.317	Dataopbevaring (DIS 120 eller anden brandsektion)	

3.0	ALARM OG SLUK	I orden? J/K/N/U
	Alarmeringsanlæg	
	Slukningsanlæg	
	Slukning	
3.301	Vandfyldte slangevinder. BtV 15, DS/EN 671-1, DS/EN671-2	
3.302	Håndildslukkere i ht. BtV 11 og 18	
3.303	Håndildslukkere i overensstemmelse med myndighedskrav	
3.305	Samarbejde med redningsberedskab	
3.4	Andet	
3.401	Vedligeholdelse af automatisk brandventilation i ht. BTV 27	
3.402	ABDL i h.t. forskrift 231 (og smelteled m.v.)	
3.403	Regelmæssigt vagttilsyn i h.t. F&P's vejledning	

4.0	ORDEN	I orden? J/K/N/U
4.1	Orden og ryddelighed	
4.101	Oplagsforhold i bygning	
4.102	Oplagsforhold uden for bygning	
4.103	Affaldshåndtering	
4.104	Tobaksrygning i h.t. BTV 23	
4.105	Fyraftenseftersyn i h.t. BTV 4	
4.106	Brandmateriel i h.t. BTV 11, 15 og 18	
4.107	Branddøres/-portes/-lemmes funk. og beslåning samt inst. åbn.	
4.108	Flugtveje, friholdelse	
4.2	Sikkerhedsreglementer og skiltning	
4.211	Regelsæt for varmt arbejde i h.t. BTV 10 del 1, del 2 og del 3	
4.203	Brand- og evakueringsinstruks	
4.204	Markering af brandmateriel	
4.205	Markering af flugtveje	
4.206	Anden markering, Maks. personal, inventarplan m.v.	
4.207	Driftsjournal	
4.3	El-installationer	
4.311	El-installation / Tilstand / El-sikkerhedsattest i forsamlingslokaler	
4.303	Lysbuesikring, transientbeskyttelse	
4.304	Termografering, regelmæssig	
4.305	Nødbelysning	
4.306	Termiske apparater som kaffemaskiner og andre el-brugsgenstande	
4.307	Vedligeholdelse af klassificeret el-materiel i h.t. BTV 19	
4.4	Sikring/forholdsregler mod indtrængning/påsatte brande	
4.411	Hegn / Mek. sikring / AIA / ITV	
4.405	Adgangskontrol	
4.5	Ledelse	
4.501	Intern organisation for brandsikkerhed	
4.502	Beredskabsplan	
4.503	Følges inspektørens anvisninger	